

08.01.2019



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40

územní odbor Karviná

733 01 Karviná, Ostravská 883/8



Č.j. HSOS-11312-2/2018

Karviná 03.01.2019

Vyřizuje: Ing. Vladislav Pawlak
Tel.: 950 711 120
E-mail: vladislav.pawlak@hzsmk.cz

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX00AO4EW

Technické služby Havířov a.s.
Karvinská 1461/66
736 01 Havířov

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Nástavba a přístavba objektu šaten v areálu TS Havířov a.s.
Místo stavby: objekt šaten, , parc. č. 1619,1622, k. ú. 637556 Havířov-město
Stavebník – investor: Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov,
IČ: 25375601

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 04.12.2018. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jana Folwarczná, 1101979, listopad 2018).
- PD- Ing.arch.Martin Deák – 03 744- květen 2018

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu 2.NP řešené dle čl. 3.4 ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny II. Objekt je dělen do čtyř PÚ. Požární voda vnitřní není požadována, vnější požární voda se nachází 20m v areálu TS. PÚ č.4 - částečně CHÚC- nouzové osvětlení, požární uzávěry opatřeny samozavírači.

Posouzením předložené projektové dokumentace v rozsahu požárně bezpečnostního řešení dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
Ostravská 883/8
733 01 Karviná - Fryštát
6

por. Ing. Vladislav Pawlak
referent pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva
a krizového řízení